



Anuncio da área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa (modificados) do Parque Eólico Rebordechao, de 154 MW, situado nos termos municipais de Laza, Vilar de Barrio e Maceda (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín (Ourense), con actuacións para accesos nos termos municipais de Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do Val e Laza (Ourense).

A entidade Desenvolvementos Renovables Iberia Beta, S.L.U. solicitou Declaración de Impacto Ambiental e Autorización Administrativa Previa da instalación "Parque eólico Rebordechao", de 154 MW de potencia, situado nos termos municipais de Laza, Vilar de Barrio e Maceda, na provincia de Ourense.

A referida instalación, nunha versión anterior de anteproxecto e estudo de impacto ambiental, foi xa obxecto de tramitación, incluído trámite de información pública. Con todo, de conformidade co previsto no artigo 38.2 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, se, como consecuencia do trámite de información pública e de consultas ás Administracións Públicas afectadas e ás persoas interesadas, o promotor incorporar no proxecto ou no estudo de impacto ambiental modificacións que supoñan efectos ambientais significativos distintos dos previstos orixinalmente, realizarase un novo trámite de información pública e consultas.

Dentro do alcance da referida instalación inclúense as infraestruturas necesarias para a súa conexión á rede de transporte no Nó PE Sil 220 kV, así como as actuacións de reforzo e ampliación previstas nos vias de acceso á instalación desde a rede viaria de alta capacidade. O conxunto das actuacións indicadas desenvolverase, ademais de en os referidos termos municipais de Laza, Vilar de Barrio e Maceda, nos termos municipais de Montederramo, Xunqueira de Espadanedo, Nogueira de Ramuín, Cualedro, Monterrei, Verín e Castrelo do Val, na provincia de Ourense.

A posta en funcionamento de novas instalacións de produción de enerxía eléctrica está sometida ao réxime de autorizacións definido no artigo 53 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, e nas súas disposicións de desenvolvemento, destacando entre estas o Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

Así mesmo, o proxecto está suxeito ao procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria, en virtude do definido no artigo 7.1.a da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Así mesmo, o proxecto está suxeito ao procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria, en virtude do definido no artigo 7.1.a da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. De conformidade co previsto no artigo 53.1.a da Lei 24/2013, do 26 de decembro, a tramitación de ambos os procedementos (Autorización Administrativa Previa e Avaliación de Impacto Ambiental) está a efectuarse de maneira conxunta.

Para os efectos previstos no artigo 125.1 do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, e no artigo 36 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, sométese a trámite de información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa da instalación indicada, na súa versión modificada, cuxas características xerais son as seguintes:

Peticionaria:	Desenvolvementos Renovables Iberia Beta S.L.Ou, con domicilio social en Rúa Ourense nº 34, planta: 6, C.P. 28046 Madrid, e con CIF: B-88604954.
Denominación:	Parque Eólico Rebordechao, de 154 MW, e a súa infraestrutura de evacuación.
Código de proxecto:	PEol-402 (modificado)
Emprazamento:	Termos municipais de Laza, Vilar de Barrio, Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo, Nogueira de Ramuín, Cualedro, Monterrei, Verín e Castrelo do Val (provincia de Ourense).

CORREO ELECTRONICO

industria.pontevedra@correo.gob.es

PLAZA DE ESPAÑA S/N
36002 PONTEVEDRA
TEL.: 986989235
FAX.: 986989232





Finalidade: Xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovable (eólica).

Características técnicas:

Parque Eólico: 25 aerogeradores de 6,16 MW de potencia nominal, con 170 m de diámetro de rotor e unha altura de buje de 130 m. Contéplase a posibilidade de incrementar a potencia nominal do aerogerador. Inclúe 3 torres meteorolóxicas. Termos municipais de Laza, Vilar de Barrio e Maceda, e vias de acceso e canalizacións subterráneas no termos municipal de Montederrano (provincia de Ourense).

Liñas de interconexión de media tensión: liñas subterráneas de 30kV de interconexión dos aerogeradores coa Subestación transformadora 30/220 kV do propio parque.

Subestación transformadora Rebordechao 30/220kV: recibirá a enerxía xerada por medio dunha única posición de liña 220kV e transformador 30/220 kV de exterior. As instalacións de 30 kV serán de tipo interior e incluirán 8 posicións de entrada de liña de 30 kV para recoller os circuitos procedentes do Parque Eólico. Superficie aproximada 5.280 m2. Termo municipal de Maceda (provincia de Ourense).

Liña de Alta Tensión 220kV Subestación Rebordechao- Subestación Colectora Meda: a evacuación da enerxía xerada polo Parque Eólico Rebordechao farase desde a subestación transformadora de parque 30/220 kV mediante unha liña eléctrica aérea de 220 kV que se conectará coa Subestación Colectora Meda 220 KV. Termos municipais de Maceda, Montederrano, Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín (provincia de Ourense). Lonxitude aproximada de 20.884 m, con 2 tramos diferenciados:

- Tramo 1 (simple circuito): circuito único a 220kV, para conexión da Subestación Transformadora Rebordechao 30/220 kV coa Subestación Colectora Meda.
- Tramo 2 (dobre circuito): circuito 1, a 220kV, para conexión da Subestación Transformadora Rebordechao 30/220 kV coa Subestación Colectora Meda; circuito 2, a 132 kV, para conexión da liña procedente da Subestación Transformadora Rodicio 30/132 kV (obxecto de tramitación independente).

Subestación Colectora Meda: subestación convencional de intemperie. Inclúe dúas posicións de liña de 220 kV para conexión de liña procedente da Subestación Transformadora Rebordechao 30/220 kV e e para conexión da liña de interconexión coa Subestación Transporte PE Sil 220 kV. Superficie aproximada de 3.401 m2. Termo municipal de Nogueira de Ramuín (provincia de Ourense).

Liña de Alta Tensión 220kV Subestación Colectora Meda- Subestación PE Sil 220kV: conectará a subestación colectora Meda coa rede de transporte na subestación PE Sil 220 kV. Simple circuito. Lonxitude aproximada 105 m. Termo municipal de Nogueira de Ramuín (provincia de Ourense).

Orzamento: 120.931.620 €

Os procedementos nos cales se encadra este trámite de información pública están regulados no artigo 53.1.a da Lei 24/2013, do 26 de decembro (referido como "Autorización Administrativa Previa"); no artigo 122 e seguintes do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, na súa redacción dada pola Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño (referido como "Autorización Administrativa"); e no Título II, Capítulo II, Sección 1ª da Lei 21, 2013, do 9 de decembro ("Procedemento de avaliación de impacto

SUBDELEGACION
DEL GOBIERNO
EN PONTEVEDRA





ambiental ordinaria para a formulación da declaración de impacto ambiental"). Corresponde á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, ditar a resolución de Autorización Administrativa Previa da instalación.

Corresponde á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, do mesmo ministerio, formular a Declaración de Impacto Ambiental. Pola súa banda, corresponde á Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra (que actúa sobre a provincia de Ourense) a tramitación do procedemento administrativo iniciado mediante esta solicitude, polo que ese é o órgano ao que poden dirixirse observacións, alegacións e consultas.

Todo o anterior faise público para que poida ser examinado o expediente e, no prazo de trinta días, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio, formularse as alegacións que se estimen oportunas, dirixidas á Dependencia da área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra, a través o Rexistro Electrónico da Administración Xeral do Estado (<https://rec.redsara.es>) ou por calquera outro dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Advírtese que as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e outros suxeitos identificados no artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, están obrigados a relacionarse por medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo. Con tal motivo, as alegacións formuladas por calquera deses suxeitos neste trámite de información pública deben obrigatoriamente presentarse por medios electrónicos. O Anteproxecto e o Estudo de Impacto Ambiental da instalación (modificados) poden ser examinados

O Anteproxecto e o Estudo de Impacto Ambiental da instalación poden ser examinados:

- * a través da seguinte ligazón:

completa:

<https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/7cae74ee71d9b60fbb73e262f3caf67c4ec80af6>

abreviada:

<http://run.gob.es/PEol402modificado>

- * a través dos apartado "Proxectos, Campañas e Información/Procedementos de Información Pública" da sede electrónica da Delegación do Goberno en Galicia;
- * presencialmente na área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra, sita en Praza de España, s/n, 36002, Pontevedra; esta consulta presencial requirirá de cita previa, que pode solicitarse a través do teléfono 986 98 92 35, en horario de 9h a 14h, ou do correo electrónico a industria.pontevedra@correo.gob.es;

Pontevedra, 19 de xullo de 2022

O Xefe da Dependencia da área de Industria e Enerxía

(Asinado electronicamente)

Pablo de Castro Cortizas

SUBDELEGACION
DEL GOBIERNO
EN PONTEVEDRA

CSV : GEN-1a4a-36b0-4319-581d-073b-c05b-cce6-f6e0

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : PABLO DE CASTRO CORTIZAS | FECHA : 19/07/2022 13:55 | Sin acción específica

